



Kurowo, 08-12-2017

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

Znak sprawy: NPN-ZUP-POIŚ-0028/271 – 526/2017

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku „Młynarzówki” na Ośrodek Dydaktyczno - Muzealny Narwiańskiego Parku Narodowego, w tym wykonanie i wyposażenie ekspozycji przyrodniczej i sali audytorijnej, realizowanego w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0028/16 pn. „OŚRODEK EDUKACJI PRZYRODNICZEJ MŁYNARZÓWKA” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10, 18 – 204 Kobylin Borzomy, działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2017 poz. 1579), przedstawia niniejszym wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Wykonawca prosi o udostępnienie zestawienia stolarki, które będzie pomocne w szczegółowej wycenie tego elementu .

Zamawiający w odpowiedzi przedstawia w załączeniu wykaz stolarki okiennej oraz wykaz stolarki drzwiowej.

Z poważaniem:

ZASTĘPCA DYREKTORA
Narwiańskiego Parku Narodowego

mgr Jerzy Kostrzewski

Zał. Nr 1 Wykaz stolarki okna

Zał. Nr 2 Wykaz stolarki drzwi



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Zestawienie okien											
ID	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O10
Informacje	fix	fix				nieodwleka 35cm		fix		fix	wewnętrzne fix
Widok okna											
Rozmiar Szer. x Wys.	75x60	125x10	100x130	73x150	114x150	133x150	100x220	140x80	150x150	60x60	40x40
Ilość	5	1	3	6	10	2	1	7	13	2	4
UWAGI:							drzwi balkonowe okno w kółtowni				
Materiał	drewniane	drewniane	drewniane	drewniane	drewniane	drewniane	drewniane	drewniane	drewniane	drewniane	stal nierdzewna

UWAGI:

1. dopasować otwór do rodzaju ościeżnicy
2. przed zamówieniem wymiary sprawdzić w naturze
3. Wartość współczynnika przenikania ciepła U okna, nie może być większa niż wartość $U(\max) = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

przedmiot: Zestawienie stolarki okiennej	branża: Budowlana
data: 20.12.2016r	skala
opis: OŚRODEK EDUKACYJNY PRZYRODNICZEJ MŁCZARZÓWKA	
adres budowy: KOBYLIN BORZYMY, KUROWO 12 DZ. NR 3/1	podpis:
projektant: mgr inż. arch. Jan K. Hahn	
Upewnienie budowlane do projektowania i wykonania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności architekturalnej nr ewid. BDT 1167, Białystok	
nr rys.: A-29	
STUDIO "A" PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Starychowiec 7, 15-004 Białystok tel. 85-661-08-48 WSKAZANE: PRACOWNIA PROJEKTOWA STUDIO "A" ul. Starychowiec 7, 15-004 Białystok tel. 85-661-08-48	

Zestawienie drzwi wewnętrznych

ID	D1	D1	D2	D2	D3	D3	D4	D5	D5	D8	D8
Informacje	pełna	pełna	pełna	pełna	pełna	pełna	pełna	szklone górą	szklone górą	szklone	szklone
Widok skrzydła											
Rozmiar Szer. x Wys.	80x200	80x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	100x200	100x200	150x205	150x205
Rozmieszczenie	L	P	L	P	L	P	L	L	L	L	L
Ilość	2	2	12	12	5	2	2	1	1	1	2
UWAGI:							EI 60	EI 60	EI 60		
Materiał	plycinowe	plycinowe	plycinowe	plycinowe	plycinowe	plycinowe	aluminowe	aluminowe	aluminowe	aluminowe	aluminowe

Zestawienie drzwi zewnętrznych

ID	Dz1	Dz1	Dz2	Dz2	Dz3	Dz3	Dz4	Dz4	Dz5	Dz6	Dz7	Dz8
Informacje	szklone górą	szklone górą	szklone górą	szklone górą +35cm nadświetla	pełna	pełna	pełna	szklone górą i dołem	szklone górą i dołem	szklone górą i dołem	szklone górą i dołem	szklone górą i dołem
Widok skrzydła												
Rozmiar Szer. x Wys.	100x233	100x233	150x205	150x205	100x205	100x205	150x205	150x200	150x200	180x260	100x150	90x190
Rozmieszczenie	L	P	P	P	L	L	L	P	P	L	P	L
Ilość	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1
UWAGI:				h-skrzydła 200cm h-nadświetla 35 wysokość całego zestawu 240cm							drzwi stalowe techniczne	drzwi stalowe techniczne
Materiał	drewniane	drewniane	drewniane	drewniane	aluminowe ciepłe	aluminowe ciepłe	aluminowe ciepłe	aluminowe ciepłe	aluminowe ciepłe	aluminowe ciepłe	stalowe	stalowe

UWAGI:

1. dopasować otwór do rodzaju ościeżnicy
2. przed zamówieniem wymiary sprawdzić w naturze
3. wszystkie drzwi wewnętrzne z podcięciem

przedmiot: Zestawienie stolarki drzwiowej	branża: Budowlana
data: 20.12.2016r	skala
obiekt: OŚRODEK EDUKACJI PRZYRODNICZEJ I MŁYMARZÓWKA	
adres budowy: KOBYLIN BORZYMY, KUROWO 12 DZ. NR 3/1	
projektant: mgr inż. arch. Jan K. Hahn	poziome:
Urządzenie budowane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie: sprężarki powietrza, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej, rekuperacji mechanicznej, wentylacji mechanicznej z filtrowaniem powietrza.	
STUDIO "A" ul. Surochowska 2 15-644 Sępólno k. Włocławka	nr rys.: A-28
WYKONANIE PRAC W ZAKRESIE: LACZNE Z PRACAMI DO PRZEKONCZAJĄCYMI I UDOSTĘPNIENIA, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, BEZ ZADANYCH AUTORA.	