

NPN – ZUP – PFRON – 271/1889/1/2022

Kurowo, 16.11.2022 r.

Wszyscy zainteresowani

dotyczy zapytania ofertowego na wykonanie usługi „Remont i doposażenie części sanitarnej budynku socjalno – gospodarczego w Kurowie oraz toalety w OE Młynarzówka”.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie drzwi aluminiowych? Jeśli tak, prosimy o informację czy zewnętrzne miałyby być na ciepłym profilu, a wewnętrzne na zimnym? Drzwi miałyby być ze szkleniem czy też nie?

Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi aluminiowych, bez szklenia. Dla drzwi zewnętrznych współczynnik przenikania ciepła $U(\max) = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dla drzwi wewnętrznych brak wymagań izolacyjności cieplnej.